



WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 1 Oddział w Dęblinie
SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Lotników Polskich 4
08-521 Dęblin

Tel. +48 81 883 01 22
Fax +48 81 883 02 48

sekretariat@wzl1.deblin.pl
www.wzl1.mil.pl

MS.0712.68.2019

Dęblin, dnia 15.03.2019 r.

WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 1 S.A.	
ODDZIAŁ W DĘBLINIE	
sekretariat	
Nr	453/MS/2019
Wysłano	15.03.2019
Mail/Fax	Ark./Str. 3

Wg rozdzielnika

Dotyczy: zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, dostawę, montaż, uruchomienie oraz serwis gwarancyjny instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych

W związku z prośbą jednego z Wykonawców o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na zaprojektowanie, dostawę, montaż, uruchomienie oraz serwis gwarancyjny instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1 i 2:

Na stronie internetowej www.wzl1.mil.pl w złączniku są pliki załącznik-nr-1-do-zapytania3.docx oraz załącznik-nr-1-do-zapytania4.docx - który jest właściwy? W złącznikach nie ma załącznika nr 2 - formularz ofertowy.

Odpowiedź 1 i 2:

Na stronie internetowej Zamawiającego został omyłkowo zamieszczony dwa razy załącznik nr 1 natomiast nie zamieszczono załącznika nr2. Pomyłka została już poprawiona.

Pytanie 3:

Kiedy jest możliwe przeprowadzenie wizji lokalnej?

Odpowiedź 3:

Przeprowadzenie wizji lokalnej możliwe jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 13.00 do końca terminu składania ofert po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Panem Dariuszem Kamolą nr tel. 818830122 wew. 218.

Pytanie 4:

Proszę o wyjaśnienia czy strefa EX jest tylko w obrębie poszczególnych pomieszczeń w budynkach 4 i 40 czy też obejmuje obszar poza pomieszczeniem lub budynkiem – teren. Proszę o przedstawienie mapy stref EX jeśli wychodzą poza obrys pomieszczeń

Odpowiedź 4:

Strefa EX jest tylko w pomieszczeniu budynku nr 4 (pomieszczenie substancji łatwopalnych).

Pytanie 5:

Czy w budynku nr 4 w P-5 pomieszczenie 495 jest także EX czy jest wymagana precyzyjna wilgotność czy tylko ma być nie większa niż 60%, a może spadać dowolnie nisko jeśli zastosujemy tylko osuszacz to zbijemy wilgotność ale też jest ryzyko przesuszenia powietrza, by trzymać precyzyjnie wilgotność potrzebna jest szafa klimatyzacyjna z chłodzeniem, osuszaniem ale też nawilżaniem.

Odpowiedź 5:

W pomieszczeniu nr 495 nie ma EX i nie jest wymagana precyzyjna wilgotność.

Strona 1/3



Pytanie 6:

Czy w pomieszczeniach w budynkach 24 i 35 są inne wymagania oprócz utrzymania temp 24°C, jaki jest dopuszczalny gradient +/- od temp. 24°C?

Odpowiedź 6:

Nie ma innych wymagań, chodzi o to, aby temperatura nie przekroczyła 24°C.

Pytanie 7:

Czy w pomieszczeniach z zapytania jest wentylacja mechaniczna? Jeśli tak to proszę o opis tychże systemów (dla utrzymania wilgotności wiedza o wentylacji jest nam potrzebna).

Odpowiedź 7:

W budynku nr 4 w pomieszczeniu magazynek substancji łatwopalnych – wentylacja grawitacyjna, duża żaluzja.

W budynku nr 40 – wentylacja mechaniczna EX.

Pytanie 8:

Czy w pomieszczeniach EX Inwestor dopuszcza stosowanie innych rozwiązań niż klimatyzator ścienny inwerterowy - typowe klimatyzatory nie są w wykonaniu EX, a także nie można na nich ustawić dokładnego parametru wilgotności.

Odpowiedź 8:

Zamawiający dopuszcza stosowanie innych rozwiązań. Szczegóły do ustalenia podczas wizji lokalnej.

Pytanie 9:

Czy Inwestor wymaga wykonania projektu w branży sanitarnej oraz elektrycznej, oraz czy wymaga uzgodnienia tychże projektów pod kątem p.poż, bhp i sanepidu ?

Odpowiedź 9:

Nie.

Pytanie 10:

Czy szkolenie BHP wykonane przez przedstawiciela Zamawiającego jest odpłatne?

Odpowiedź 10:

Nie.

Pytanie 11:

Co Inwestor rozumie pod hasłem "uproszczony projekt klimatyzacji" - który należy złożyć z ofertą?

Odpowiedź 11:

Po wizji lokalnej i ustaleniu sposobu podłączenia i montażu (miejsce zainstalowania w pomieszczeniu, doprowadzenie zasilania elektrycznego, instalacje f gazów, odprowadzenie skroplin) - uproszczony projekt.

Pytanie 12:

Czy pomieszczenia EX w czasie montażu będą także zagrożone wybuchem ? - wtedy należy używać urządzeń nieiskrzących.

Odpowiedź 12:

Nie planuje się opróżnienia pomieszczeń na czas montażu.



WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 1 Oddział w Dęblinie
SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Lotników Polskich 4
08-521 Dęblin

Tel. +48 81 883 01 22
Fax +48 81 883 02 48

sekretariat@wzl1deblin.pl
www.wzl1.mil.pl

Pytanie 13:

Czy będzie możliwość korzystania z typowych gniazd elektrycznych w czasie montażu w pom. EX czy może są tam zainstalowane specjalne mufy i gniazda EX wymagające specjalnych połączeń

Odpowiedź 13:

Będzie możliwość korzystania z gniazd elektrycznych znajdujących się poza pomieszczeniami.

Jednocześnie w związku z prośbą jednego z Wykonawców Zamawiający przedłuża termin składania ofert **do dnia 04.04.2019 r.**

DYREKTOR TECHNICZNY ODDZIAŁU
WOJSKOWYCH ZAKŁADÓW LOTNICZYCH NR 1 S.A.
ODDZIAŁ W DĘBLINIE
PROKURENT

Mirosław MAŁEK
mgr inż. Mirosław MAŁEK

Wykonano w 1 egz. – e-mail
Wykonał: A. Wójcik (tel. wew. 226)
Dnia 15.03.2019 r.
T 0712

Strona 3/3

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A.
Kapitał zakładowy: 58.108.350 zł | Kapitał wpłacony: 58.108.350 zł | NIP: 724-000-41-59 | REGON: 000173278-00020
Konto Bankowe: Bank Pekao S.A. Oddział w Lublinie 06 1240 5497 1111 0010 3724 1390
Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000295398